

## C.M du : 24/01/2019

- \* Entretien courant du village.
- \* Fin des travaux rue canto-perdrix, mais non réceptionné.
- \* Réception du tractopelle, suite aux intempéries, remise en état des chemins, de la Fourne, de Guignol du Sault (domaine pouzoles, de pradounel (cru de Boutenac). Remerciements à Mrs RAYNAUD Stéphane et MARTY Eric pour l'aide matérielle (tracteur et benne) et transport de terre.
- \* Avancement des travaux du foyer municipal sans problème majeur
- \* Débouché regard d'égout devant la cave, juste avant le poste de relevage, le 31/12/2018
- \* Remplacement de 4 pneus arrière du camion IVECO
- \* Remplacement d'1 pneu sur la remorque karcher
- \* Remplacement par la société SALES du dé grilleur de la station d'épuration par un tout neuf
- \* Démontage du pont brosse (système d'oxygénation du bassin de la step) pour révision. Attente du devis.
- \* Nettoyage annuelle des réservoirs de MONTAGUT et de FALCOU
- \* Contrôle par la société SPIE du problème de débit de la pompe du forage FALCOU. Le débit étant passé de 2.4 M3/h au mois d'août 2018 à 1.8 M3/h au mois de janvier 2019, signifie l'usure des ailettes de la pompe qui tourne depuis 2006. Conclusion, à remplacer.
- \* Préparation des murs du foyer pour les remettre en état
- \* Pose d'un tuyau d'évacuation d'eau de pluie à l'arrière du foyer municipal
- \* Réhabilitation du 2<sup>ème</sup> bassin de décantation de la station d'épuration en ajoutant 4 camions de sable pour mieux filtrer l'eau et permettre un séchage plus rapide
- \* Début de remise en état de l'ancien bureau d'adjoint au premier étage en retirant la tapisserie velours en décomposition, afin de le repeindre
- \* Déménagement du local corbillard
- \* Nettoyage du ruisseau rue de la croix-rousse
- \* Démontage du volet roulant du foyer municipal
- \* Démolition du mur à l'arrière du foyer municipal pour le crépissage de la façade du mur
- \* Taillage des sauges des jardinières du village
- \* vidage et évacuation du vieux container à papier rue des tonneliers